MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN ▪ ÜBERWACHEN ▪ ZERTIFIZIEREN

Marsbruchstraße 186 • 44287 Dortmund • Postfach: 44285 Dortmund • Telefon (02 31) 45 02-0 • Telefax (02 31) 45 85 49 • E-Mail: info@mpanrw.de

Auftraggeber

Saint-Gobain Weber GmbH
Bürgermeister-Grünzweig-Straße 1

67059 Ludwigshafen

Kurzfassung zum Prüfzeugnis Nr.220004210-05-01-01 vom 30.05.2007

Betrifft: Prüfung des Fliesenklebers **„weber.xerm 851“**

Prüfgrundlage: DIN EN 12 004:2002-10 ,,Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Definition und Spezifikation“

DIN EN 1348:1997-08 ,,Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Haftzugfestigkeit zementhaltiger Mörtel für innen und außen“

DIN EN 1346:1997-03 ,,Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung der offenen Zeit“

DIN EN 1308:1997-03 ,,Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten – Bestimmung des Abrutschens“

Untersuchungs-Ergebnis Der Fliesenkleber **„weber.xerm 851“** hat alle Anforderungen der Klasse

C2 TE

nach DIN EN 12004:2002-10 erfüllt.

Dortmund, 21.09.2010

Dipl.-Ing. Hans Förster
Oberregierungsrat