TECHNISCHE
UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

Institut für Baustoffe und Konstruktion
MPA BAU

Materialprüfungsamt für das Bauwesen
Abteilung Massivbau

80290 München

Hausanschrift:
Theresienstraße 90 / N6
80333 München

Telefon: 089/289-23000
Telefax: 089/289-23046
E-Mail: mpa@mb.bv.tum.de

TUM · MPA BAU – Abteilung Massivbau · 80290 München

Auftraggeber:
PCI Augsburg GmbH
Piccardstraße 11
86159 Augsburg

Kurzfassung zum PRÜFBERICHT Nr.: 25090347/Gi vom 24.07.2009

BETRIFFT: **Prüfung des Fliesenklebers „PCI Carrament weiß" mit „PCI Lastoflex"**

PRÜFGRUNDLAGE:
DIN EN 12004:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Definitionen und Spezifikationen"
DIN EN 1346:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der offenen Zeit"
DIN EN 1348:2007-11 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Haftfestigkeit zementhaltiger Mörtel für innen und außen"
DIN EN 12002:2003-07 „Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Bestimmung der Verformung zementhaltiger Mörtel und Fugen"

UNTERSUCHUNGS-ERGEBNIS:
Der Fliesenkleber „PCI Carrament weiß" mit „PCI Lastoflex" hat alle Anforderungen der Klasse

C 2 F E S2

gemäß DIN EN 12004:2007-11 erfüllt.

Prüfstellenleiter

Dr. G. Winklmeier

Sachbearbeiterin

Dr. A. Gies-Schuma